



国家防爆

防爆电气设备

防爆合格证

证书编号: CNEx17.1857X

制造单位 R. STAHL Schaltgeräte GmbH
地址: Am Bahnhof 30, 74638 Waldenburg, Deutschland

产品名称 Safety Barrier (安全栅)


型号规格 SB3

防爆标志 [Ex ia Ga] IIC (-20°C ~ +60°C)

产品标准 ———

总装图号 9001202000

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验, 确认符合下列标准:
GB3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分: 设备通用要求》
GB3836.4-2010《爆炸性环境 第4部分: 由本质安全型“i”保护的设备》



记 事

- 1、本产品已取得 ATEX 证书, 编号为 PTB 01 ATEX 2088X, 产品型号: 9001/00-280-100-101。
- 2、本安参数: $U_m=250V$ AC/DC、 $U_o=28V$ 、 $I_o=100mA$ 、 $P_o=0.7W$ 、 $L_o=1.6mH$ 、 $C_o=0.083\mu F$ 。
- 3、本证书持有者为北京西门子西伯乐斯电子有限公司。

本证有效期 2017年6月7日至2022年6月6日

颁发日期 2017年6月7日

中心主任



国家防爆电气产品质量监督检验中心

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号 邮政编码: 473008

电话: 0377-63258564 传真: 0377-63208175 [Http://www.china-ex.com](http://www.china-ex.com)

