

No Dz200901230



2008000170Z



(2008)国认监认字(001)号



检测
CNAS L0259

检 验 报 告

受检单位名称 北京西门子西伯乐斯电子有限公司

产品型号名称 FT1810 型火灾显示盘

检验类别 型式检验

国家消防电子产品质量监督检验中心






国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

NoDz200901230

共 4 页 第 1 页

产品名称	火灾显示盘	型 号	FT1810
受检单位	北京西门子西伯乐斯电子有限公司	商 标	
生产单位	北京西门子西伯乐斯电子有限公司	检验类别	型式检验
抽 样 者	李海涛、王学来	抽样地点	成品库
送 样 者	自送	生产日期	2008 年 12 月
抽样基数	10 台	抽样日期	2009 年 1 月 20 日
样品数量	3 台	到样日期	2009 年 2 月 6 日
样品状态	完好	检验日期	自 2009 年 2 月 12 日 至 2009 年 3 月 29 日
检验依据	GB17429-1998		
检验项目	全项		
检 验 结 论	<p style="text-align: center;">我中心按国家标准 GB17429-1998《火灾显示盘通用技术条件》的要求，对北京西门子西伯乐斯电子有限公司生产的 FT1810 型火灾显示盘样品进行了型式检验。</p> <p style="text-align: center;">该送检样品满足 GB17429-1998《火灾显示盘通用技术条件》的技术要求，判定为合格。</p> <p style="text-align: center;">以下空白。</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> <p>(检验专用章)</p> <p>签发日期：二〇〇九年四月三日</p> </div>		
备 注			

批准：  审核：  编制： 

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

NoDz200901230

共 4 页 第 2 页

受检单位	北京西门子西伯乐斯电子有限公司		
通信地址	北京市海淀区上地信息产业基地信息路 18 号		
法人代表	王 洪	邮政编码	100085
传 真	010-62923020	联系电话	010-62962255-347

产品照片



国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

№Dz200901230

共 4 页 第 3 页

产品描述:

FT1810 型火灾显示盘:

1. 外形尺寸为 215mm×165mm×36mm。
2. 外壳材质为金属。
3. 显示器件为液晶显示器。
4. 编码方式: 拨码开关。
5. 通过总线 (CAN 协议) 与火灾报警控制器 (联动型) 进行通信。
6. 由火灾报警控制器 (联动型) 直流 24V 供电。
7. 与以下产品配接工作: 北京西门子西伯乐斯电子有限公司生产的 FC18 型火灾报警控制器 (联动型)。

火灾显示盘检验结果汇总表

受检单位：北京西门子西伯乐斯电子有限公司

№：Dz200901230

产品型号：FT1810

共 4 页 第 4 页

序号	检 验 项 目	标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
1	主要部件检查试验	4.2	满足标准要求。	合 格	
2	基本功能试验	4.3	基本功能正常。	合 格	
3	通电试验	4.4	基本功能正常。	合 格	
4	电源试验	4.5	/	/	
5	电瞬变脉冲试验	4.6	基本功能正常。	合 格	
6	电源瞬变试验	4.7	/	/	
7	绝缘电阻试验	4.8	大于 500M Ω 。	合 格	
8	耐压试验	4.9	基本功能正常。	合 格	
9	静电放电试验	4.10	基本功能正常。	合 格	
10	辐射电磁场试验	4.11	基本功能正常。	合 格	
11	高温试验	4.12	基本功能正常。	合 格	
12	低温试验	4.13	基本功能正常。	合 格	
13	振动(正弦)试验	4.14	基本功能正常。	合 格	
14	冲击试验	4.15	基本功能正常。	合 格	
15	恒定湿热试验	4.16	基本功能正常。	合 格	
16	低温贮存试验	4.17	基本功能正常。	合 格	
17	碰撞试验	4.18	基本功能正常。	合 格	
以下空白。					