



国家防爆

防爆电气设备

防爆合格证

证书编号: CNEx12.1758

送检单位 北京西门子西伯乐斯电子有限公司
地址: 北京市海淀区西北旺丰智东路1号

产品名称 Safety Barrier (安全栅)

型号规格 SB3

防爆标志 [Ex ia Ga] IIC (-20°C ~ +60°C)

产品标准 _____

总装图号 9001202000

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验, 确认符合下列标准:
GB3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分: 设备 通用要求》
GB3836.4-2010《爆炸性环境 第4部分: 由本质安全型“i” 保护的设备》

记 事

- 1、本产品已取得 ATEX 证书, 编号为 PTB 01ATEX2088, 产品型号 9001/00-280-100-101, 制造单位是 R. STAHL Schaltgeräte GmbH。
- 2、本安参数是: $U_0=28V$ 、 $I_0=100mA$ 、 $P_0=0.7W$ 、 $C_0=0.058\mu F$ 、 $L_0=1.6mH$ 、 $U_m=250V AC/DC$ 。

本证有效期 2012年6月20日至2017年6月19日

颁发日期 2012年6月20日

中心主任



国家防爆电气产品质量监督检验中心

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号 邮政编码: 473008

电话: 0377-63258564 传真: 0377-63208175 [Http://www.china-ex.com](http://www.china-ex.com)

